

Investerings oversigt Kragelund vandværk 2025 - 2029

Udarbejdet af OG, Sep. 2025

Beskrivelse	2025	2026	2027	2028	2029	sub total.
25 kw Solcelle anlæg med batteripakke	300.000					
Formål:						
- Strømbesparelse						
- Miljøforbedring						
- Forsyningssikkerhed						
Vandværkets bygninger		100.000				
Bygningsrenovering						
Formål:						
- Sikre rent vand						
- Forbedret levetid						
- Driftssikkerhed						
Anlægs forbedring		55.000				
- ny Affugter, energibesparelse						
- Måle udstyr						
Kortlægning af forsynings og stikledninger		50.000				
Stikledningsfejl udbedres (anslået 10 stk 25.000)		250.000				
Formål:						
Sikre at ledningsnet er optimal og funktionelt						
- Gennemgang af hovedledning						
- sikre at alle parceller har egen og funktionel stikledning						
Styring og regulering			150.000			
- Ny styring ad pumpesystemet						
Formål:						
Eksisterende styring/tavler er ca. 30 år gamle						
- Bedre regulering						
- Energibesparelse						
- Driftssikkerhed						
- Stører sikkerhed mod cyper indbrud						
Vedligeholdelsesudstyr			50.000			
Formål:						
Udstyr og maskiner til brug ved anlægsvedligeholdelse						
- Driftssikkerhed						
- Vandkvalitet						
Fjernmåler aflæsning (2500 x 410)				550.000	550.000	
Formål:						
Eksisterende målere er ca 20 år gamle						
- Sikre korrekt måler aflæsning						
- monitorering af udpumpning vs. forbrug						
- Minimere vand spild						
Hovedledning renovering					1.000.000	
Formål:						
Baseret på kortlægning foretaget 2026 og frem udskiftes kritisk ledningsnet						
- Forsyningssikkerhed						
- undgå fejl						
I alt	300.000	455.000	200.000	550.000	1.550.000	3.055.000